



KERALA WATER AUTHORITY

നമ്പർ, AEE/KM-1/JJM/2020-21

തീയതി: 28.06.2024

പ്രേഷകൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

സീകർത്താവ്

ഡോമിനിക സക്കറിയ,
മജെസ്റ്റിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്,
പനംകാട്ടു (H),
കരിയന്നം പി.ഒ.
തൊടുപുഴ - 685586

വിഷയം:- ജെ.ജെ.എം. - കുമാരമംഗലം - എല്ലാ വീടുകളിലും ശാർവ്വീക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി, പഴയ ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഉപരിതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം, അസംസ്കൃത ജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശുദ്ധ ജല പമ്പ് സെറ്റുകൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി - ജോയിന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കണക്ഷനുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും കണക്ഷൻ ലിങ്കുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും - സംബന്ധിച്ചു:-

സൂചന:- 1 . Ag. No. 32/2020-21/SE/PHC/MVPA തീയതി 18 .12 .2021.

മേൽ സൂചന പ്രവർത്തിയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില കണക്ഷൻ ലിങ്കുകൾ ഫോൺ മുഖാന്തരം താങ്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇതുവരെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 10.07.2024നുള്ളിൽ താഴെ പറയുന്ന കണക്ഷൻ ലിങ്കുകൾ ഉടൻടി പരിഹരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു . ഇതു കൂടാതെ പള്ളിപിടിക (8 കണക്ഷൻ), കറുക സൂളിന്റെ പിൻവശം (4 കണക്ഷൻ), കുമാരമംഗലം പി എച്ച് സി ക്ക് എടുത്ത് (3 കണക്ഷൻ), ഉരിയരികന്ന് വഴിയടം എടുത്ത് (ഒരു കണക്ഷൻ), ആശുപത്രിപ്പടി കൊട്ടാരത്തില്ലടി റോഡ് (ഒരു കണക്ഷൻ), മണിയത്തം റോഡ് (മൂന്ന് കണക്ഷൻ) എന്നിവ മെയിൻ പൈപ്പുമായി ജോയിന്റ് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്. ഒരു മാസം മുൻപ് പത്താഴപ്പാറ വർക്ക് ഷോപ്പിനു സമീപം മേൽ പ്രവർത്തിയിലെ മെയിൻ പൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും, പൈപ്പ് ലൈൻ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ലീക്ക് കാണുകയും ഈ റോഡിലുള്ള 9 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കണക്ഷൻ ലഭിച്ചു രണ്ടു വർഷം

Draft #113 of File AEE/KM-1/JJM/2020-21 Approved by Assistant Executive Engineer on 28-Jun-2024 03:02 PM - Page 1



കഴിഞ്ഞിട്ടും കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ കാരണം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് റവന്യൂ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മേൽ പ്രവർത്തിയുടെ മെയിന്റനൻസ് കാലാവധി ഈ വർഷം 30.09.2024ൽ പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ആയതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേൽ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കണക്ഷൻ ലീക്കുകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. ഏഴാം വാർഡിൽ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ പാറ റോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
2. പത്താഴപ്പാറ പാലമല വർക്ക്ഷോപ്പ് റോഡിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്
3. പത്താഴപ്പാറ മാളികപ്പടി റോഡിൽ മൂന്നിടത്തു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
4. ഈസ്റ്റ് കല്ലൂർ റബർ ബാൻഡ് കമ്പനി റോഡിൽ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിനു മുൻപ് ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
5. മദ്രസ്സ് കല്ലോലി റോഡിൽ വോളീബോൾ കോർട്ടിന് സമീപം ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
6. കറുക - ഏഴല്ലൂർ പി ഡബ്ല്യൂ ഡി മെയിൻ റോഡിനു സമീപം ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
7. ആരവല്ലിക്കാവ് വലിയവീട്ടിൽ ജമാ മസജിദിനു സമീപം ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
8. ആശുപത്രിപ്പടി കൊട്ടാരത്തിപ്പടി റോഡിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ കണക്ഷൻ ലീക്ക് (രണ്ടെണ്ണം കോൺക്രീറ്റ് അടിയിൽ).
9. ഉരിയരികുന്നു കോതാനത്തണ്ട് റോഡിൽ ടാങ്കിനു സമീപം ഉള്ള കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
10. മധുരപ്പാറ വാര്യത്ത്പടി റോഡിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
11. കമാരമംഗലം കടകശേരിപ്പാറയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
12. കമാരമംഗലം ബാഷാ നഗറിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
13. കറുക കനാലിനു സമീപം ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്ക്.
14. പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ കളപ്പുരതണ്ട് റോഡിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലീക്കും വാൽവ് ചേംബർ ലീക്കും.

വിശ്വസ്തയോടെ,
 ABY M MUNDACKAL
 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 എഞ്ചിനീയർ

